

## Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.282.2427.0

Insulated jumper bar IVBWK 6 - 4

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 4 -pole



Commercial Art.No.	Z7.282.2427.0
EAN	4015573156968
Order Unit	10

Certificates / Approvals

**ATEX**

## Technical data

### General

Color	yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	7.95 mm
Number of bridged clamps	4
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes

### Accessories

Type	Cross connector
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes
Color	yellow
Number of bridged clamps	4
Modular spacing	7.95 mm

### Classification



ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

ROHS conformity status	compliant with exceptions
ROHS exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Declaration required
REACH-SVHC substances	Lead
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1

4-polige Ausführung  
4 poles variant

07.282.22 27.0

05.576.72 53.0



2-12x 05.509.4221.0

2-12x 05.003.2012.0

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüflänge

Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/		Entworfen	07.03.	Treschan	Z7.282.2227.0 01K		
/		Geprüft	-	DERT			
/		Normgepr.	-	-	Ersatz für		
/		<b>wieland</b> Elektrische Verbindungen		Typ:		Benennung	
/				IVB WK 6		VERBINDUNGSSTEG jumper bar	
Buchstabe Datum / Blatt		Änderung					

Z7282227001 CADMO28 treschan 07.03.2002 14.19.33 1.000